

Antoniów, dnia 14.04.2008r.

L.dz. 957/04/08

**URZĄD GMINY I MIASTA  
W OZIMKU  
UL. KS. JANA DZIERŻONA 4B  
46-040 OZIMEK**

Odpowiadając na wniosek z dnia 2008.04.14, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. Antoniów k/Ozimka Wydział Wodociągów i Kanalizacji wydaje zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków bytowych oraz warunki techniczne podłączenia projektowanego budynku Amfiteatru zlokalizowanego w Ozimku w Parku Hutnika przy ul. Kolejowej.

Inwestor: **URZĄD GMINY I MIASTA W OZIMKU  
UL. KS JANA DZIERŻONA 4B  
46-040 OZIMEK**

**1. Dostawa wody w ilości :**

maksymalnie na dobę  $Q_{\max d} = 10 \text{ m}^3/\text{d}$

**2. Odbiór ścieków bytowych w ilości dostawy wody.**

**WARUNKI TECHNICZNE:**

Projektowane przyłącze wodociągowe należy przewidywać do istniejącej sieci wodociągowej PVC Dz 160 mm, położonej w Parku Hutnika od strony ul. Kolejowej w Ozimku, za pomocą nawiertki wodociągowej.

Do wykonania przyłącza wodociągowego należy stosować polietylen PE o średnicy dobranej przez projektanta oraz kształtki dostosowane do tworzyw sztucznych.

Na wodomierz należy przeznaczyć pomieszczenie suche, łatwo dostępne do odczytów i wymiany.

Koszty montażu, legalizacji i wymiany wodomierza ponosi dostawca wody.

Włączenie kanalizacji sanitarnej należy przewidywać do projektowanej kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEHD 90 mm przebiegającej wzdłuż granicy Parku od strony ul. Kolejowej w Ozimku.

Przykanalik należy wykonać z rury PE o średnicy dobranej przez projektanta.

Koszty wykonania przyłączy ponosi inwestor.

Jednocześnie Spółka wydaje zapewnienie odbioru nieczystości płynnych i stałych własnym transportem po podpisaniu umowy na wykonywanie tych czynności.

Inwestor zobowiązany jest zgłosić budowę przyłączy w Starostwie Powiatowym w Opolu.

Projekt budowlano – wykonawczy przyłączy, zawierający profil oraz rzut pomieszczenia w którym ma się znajdować wodomierz, należy przedłożyć do uzgodnienia w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. Antoniów k/Ozimka [ 2 egz. ] oraz w Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Opolu Pl. Wolności 7.

**Wykonane przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne podlegają inwentaryzacji powykonawczej, przez uprawnioną jednostkę geodezyjną zgodnie z wytycznymi branżowymi.**

Jeden egz. szkicu geodezyjnego i wycinek mapy synt. – wys. z naniesionymi przyłączami należy dostarczyć do Wydziału Wodociągów i Kanalizacji Spółki.

**Do wykonywania podłączeń do sieci wodociągowej uprawniona jest wyłącznie PGKiM Spółka z o.o. Antoniów k/Ozimka, wszelkie inne roboty wykonywane poza tut. Spółką podlegają odbiorowi przez Wydział Wodociągów i Kanalizacji Spółki.**

Dostawa wody nastąpi po spełnieniu warunków zawartych w niniejszym piśmie oraz podpisania umowy w Wydziale Wodociągów i Kanalizacji Spółki.

Z up. Zarządu Spółki  
KIEROWNIK WYDZIAŁU  
ANDRZEJ FAŁKOWSKI  
Upr. nr 190/80/Op i 367/04/Op