

## ZAGADNIENIA PRZECIWPOŻAROWE

TEMAT : PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PAWILONU HANDLOWEGO NA OBIEKT Z POMIESZCZENIAMI BIBLIOTEKI WIEJSKIEJ I SALĄ SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA GRODZIEC

LOKALIZACJA GRODZIEC UL. CZĘSTOCHOWSKA 117 DZ.NR 238 I 239

INWESTOR GMINA OZIMEK

1.	Przeznaczenie obiektu budowlanego	Biblioteka wiejska i sala zebrań mieszkańców
2.	Powierzchnia wewnętrzna	222,20 m <sup>2</sup>
3.	Wysokość budynku	niski
4.	Liczba kondygnacji	1
5.	Warunki usytuowania	budynek wolnostojący
6.	Kategoria zagrożenia	ZL III
7.	Zagrożenie wybuchem	Nie dotyczy
8.	Klasa odporności pożarowej	"C"
9.	Podział obiektu na strefy pożarowe	Budynek stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni 222,20 m <sup>2</sup>
10.	Warunki ewakuacji	<ul style="list-style-type: none"><li>● Z sali zebrań prowadzą dwa wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz budynku</li><li>-poprzez wiatrołap w elewacji południowej</li><li>- -bezpośrednio na zewnątrz w elewacji północnej</li><li>● Z zaplecza kuchennego jedno wyjście ewakuacyjne na zewnątrz budynku w elewacji północnej</li><li>● Z pomieszczenia biblioteki jedno wyjście poprzez wiatrołap</li></ul> Najdłuższa droga ewakuacyjna z sali spotkań na zewnątrz budynku wynosi 7 m Najdłuższa droga ewakuacyjna z pomieszczenia biblioteki na zewnątrz budynku wynosi z 16 m
11.	Urządzenia przeciwpożarowe	Budynek wyposażony zostanie w gaśnice <ul style="list-style-type: none"><li>● wiatrołap</li><li>-1 gaśnica proszkowa 6 kg umieszczona przy wyjściu</li><li>●zaplecze sali</li><li>-1 gaśnica proszkowa 6 kg umieszczona przy wyjściu</li><li>- koc gaśniczy 1 szt umieszczony przy wyjściu</li></ul>
12.	Drogi pożarowe	Z ulicy Tartacznej poprzez 2 wjazdy na teren posesji
13.	Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru	w odległości 60,00 m od budynku zlokalizowany jest hydrant przy ulicy Częstochowskiej