

Informacja dla właścicieli oraz zarządców obiektów, które z uwagi na stan epidemii są unieruchomione lub prowadzą bardzo ograniczoną działalność

Szanowni Państwo

W związku z unieruchomieniem lub prowadzeniem przez Państwa bardzo ograniczonej działalności, a co za tym idzie brakiem lub znacznym ograniczeniem zużycia wody, w wewnętrznych instalacjach wodociągowych Waszych nieruchomości w wyniku stagnacji może nastąpić pogorszenie jakości wody oraz namnażanie bakterii. To może prowadzić do skażenia wody w Państwa obiektach, a także zagrażać wtórnym skażeniem sieci wodociągowej. Przed ponownym uruchomieniem działalności należałoby dokonać przepłukania instalacji poprzez spuszczenie wody z wszystkich punktów czerpalnych. Należałoby również przeprowadzić badania jakości wody i w razie potrzeby przeprowadzić dezynfekcję wewnętrznej instalacji wodociągowej budynku. W razie potrzeby pozyskania dodatkowych informacji lub udzielenia pomocy w tym zakresie prosimy o kontakt z Wydziałem Wodociągów i Kanalizacji PGKiM w Antoniowie, pod numerem telefonu 77 44 49 131.