

ZESTAWIENIE KABLI			
Oznaczenie	Wyszczególnienie	Typ	Ilość
<i>LZ-G</i>	<i>Przyłącze kablowe (zasilanie)</i>	<i>YAKXS 4x70mm² 0,6/1kV</i>	<i>Dostarcza i wykonuje RD-Opole w ramach umowy przyłączeniowej</i>
LZ-1	Linia zasilająca do szafki TR-1	YKYżo 5x25mm ² 0,6/1kV	8m
LZ-2	Linia zasilająca do szafki TR-2	YKYżo 5x25mm ² 0,6/1kV	70m
LZ-3	Linia zasilająca do szafki TR-3	YKYżo 5x25mm ² 0,6/1kV	90m
LZ-4	Linia zasilająca do szafki TR-4	YKYżo 5x25mm ² 0,6/1kV	150m
LZ-5	Linia zasilająca do szafki TR-5	YKYżo 5x25mm ² 0,6/1kV	30m
LZ-6	Linia zasilająca do szafki TR-6	YKYżo 5x25mm ² 0,6/1kV	37m
L-OSW1	Obwód oświetlenia terenu parku – słupy oświetl.	YKYżo 5x16mm ² 0,6/1kV	435m
L-OSW2	Obwód oświetlenia terenu parku – słupy oświetl.	YKYżo 5x16mm ² 0,6/1kV	92m
L-OSW3	Obwód oświetlenia terenu parku – oprawy w ziemi	YKYżo 5x2,5mm ² 0,6/1kV	105m
L-OSW4	Obwód oświetlenia terenu parku – oprawy w ziemi	YKYżo 5x2,5mm ² 0,6/1kV	103m
-----	Przewody w słupach oświetleniowych	YDYżo 3x2,5mm ² /750V	90m