

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

do energetycznej sieci rozdzielczej EnergiaPro S.A. Oddział w Opolu o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV

Zalutwając wniosek w sprawie określenia warunków przyłączenia do sieci rozdzielczej dla obiektu: **oświetlenie uliczne- dodatkowe pkt. świetlne** w miejscowości Krasiejów ul. 1 Maja, wyrażamy zgodę na przyłączenie do naszej sieci rozdzielczej mocy przyłączeniowej w wysokości $P_s=0,84$ kW.

Jednocześnie podajemy warunki techniczne, wg których przyłączenie zostanie zrealizowane:

1. Przyłączenie obiektu będzie miało miejsce do sieci istniejącego oświetlenia ulicznego zasilanego z kierunku stacji transformatorowej „Krasiejów - Spóracka”.
2. Informacja dla odbiorcy dotycząca rozbudowy oświetlenia:
 - a) od słupa nr 366, z linii napowietrznej z oświetlenia ulicznego, wybudować odcinek odpowiedniej linii zasilającej niskiego napięcia oświetlenia ulic,
 - b) w zakresie linii zasilającej opracować projekt techniczny,
 - c) trasę linii zasilającej oświetlenia ulic uzgodnić z Powiatowym Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Opolu i zainteresowanymi instytucjami. Uzyskać pozwolenie na jej budowę-zgłoszenie,
 - d) na słupie zainstalować ochronę odgromową typu GXO Lovos 440/5.
3. W przyłączanym obiekcie, należy zabezpieczenie przedlicznikowe usytuowane w stacji transformatorowej dostosować do nowych warunków pracy.
4. Należy przygotować miejsce pod zabudowę następującego układu pomiarowo-rozliczeniowego:
 - a) istniejący licznik 3-fazowy dwustrefowy energii czynnej + zegar sterujący. Miejsce lokalizacji pomiaru bez zmian – w stacji transformatorowej.
Rozliczenie za zużytą energię elektryczną będzie miało miejsce wg taryfy dwustrefowej C12b.
Odbiorca może wystąpić o zmianę grupy taryfowej nie częściej niż jeden raz na 12 miesięcy.
5. Do obliczeń należy przyjąć :
 - a) stacja transformatorowa „Krasiejów - Spóracka”: transf. 250 kVA ;
 - b) od strony stacji transformatorowej do słupa nr 366 – linia napowietrzna 4x70 AL+ 1 x 35 AL – 922,0m.
6. Ochronę przed porażeniem należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu z dnia 1990.10.08 (Dz.U. nr 81/90) w układzie TN-C.

EnergiaPro S.A.

Oddział w Opolu, Region Dystrybucji w Opolu

45-111 Opole, ul. Prudnicka 6a

tel. +48 077 45 45 471, fax +48 077 45 58 811

REGON 230179216-00065