

Ozimek, 20-11-2020 roku

RADNY JANA POLACZKA

URZĄD GMINY I MIASTA
W OZIMKU

WPKYNIĘŁO
2020 -11- 23

Numer

Ilość załączników

ob. H. Kowalczuk

GMINA OZIMEK
siedziba:
Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
46-040 Ozimek, ul. ks. Jana Dzierżona 4 B
NIP 9910325175

BURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszolek

Burmistrz Ozimka

Mirosław Wieszolek

Rada Miejska w Ozimku

wpłynęło
23 -11- 2020
RM. 00031.3. 2020
L. dz. *Korona* podpis

W odpowiedzi na interpelację radnego Jana Polaczka z dnia 02-11-2020 roku informuję co następuje:

1. W załączeniu wniosek o określenie warunków przyłączenia oraz warunki przyłączenia – wszystko z dnia 28-05-2020 roku.
Informuję jednocześnie, że obecnie na określenie warunków czeka się około tygodnia.
2. Zapytano telefonicznie Pana Tomasza Borgul oraz Aleksandra Hałuszko (posiadają odpowiednie uprawnienia do projektowania) o szacunkową cenę wykonania dokumentacji projektowej wymiany kotła (prawdopodobna zmiana miejsca usytuowania, gdyż kocioł powyżej 60kW nie może być montowany poniżej terenu) oraz podłączenie instalacji gazowej.
3. Cały czas bazujemy na szacunkach, gdyż brak dokumentacji technicznej z precyzyjnymi parametrami np. kotła gazowego czy jego usytuowania, opłat stałych itp.

W załączeniu porównanie zużycia oleju za rok 2019 oraz mocno zaniżone zużycie gazu potrzebne do wyprodukowania określonej energii cieplnej (bez opłat stałych za zamówioną moc oraz opłat za dystrybucję).

Rada Miejska w Ozimku

wpłynęło
23 -11- 2020
L. dz. podpis

Inspektor
Jacek Ginter

Kierownik Referatu
Planowania Przestrzennego
i Gospodarki Komunalnej

Zbigniew Kowalczyk



WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA

dla podmiotu **grupy przyłączeniowej B podgrupy I**, którego urządzenie, instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i który będzie odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości **nie większej niż 10 m³/h** albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach **nie większych niż 25 m³/h**

Data wydruku formularza: **28 - Maj - 2020**

1. Dane wnioskodawcy:

Nazwa firmy	Urząd Gminy i Miasta Ozimek
NIP	9910165429
REGON	530580139
KRS	0000054390
Województwo	Opolskie
Powiat	opolski
Gmina	Ozimek
Miejscowość	Ozimek
Ulica	Ks. Dzierżona
Numer domu	4 b
Numer lokalu	
Kod pocztowy	46-040
Poczta	Ozimek
Telefony	660680311
Adres e-mail	j.ginter@ugim.ozimek.pl

2. Adres do korespondencji:

Województwo	Opolskie
Powiat	opolski
Gmina	Ozimek
Miejscowość	Ozimek
Ulica	Ks. Dzierżona
Numer domu	4 b
Numer lokalu	
Kod pocztowy	46-040
Poczta	Ozimek

3. Dane osoby do kontaktu:

Imię	Jacek
Nazwisko	Ginter
Stanowisko	inspektor ds budownictwa
Fax	
Telefon	660680311
Adres e-mail	j.ginter@ugim.ozimek.pl

4. Dane obiektu przyłączanego do sieci:

Dotyczy	Nowej instalacji gazowej
Typ obiektu	Istniejący
Typ budynku	Szkoła Podstawowa
Województwo	Opolskie
Powiat	opolski
Gmina	Ozimek
Miejscowość	Krasiejów
Ulica	Szkolna
Numer domu	5
Numer lokalu	
Numer działki	1174/7
Kod Pocztowy	46-040
Poczta	Ozimek

5. Inne informacje mające wpływ na warunki przyłączenia:

Liczba obecnie zamontowanych gazomierzy	0
Liczba planowanych do zamontowania gazomierzy	1
Lokalizacja gazomierza	Szafka na terenie posesji na ścianie budyńku

6. Cel odbioru paliwa gazowego:

Ogrzewanie pomieszczeń

7. Informacje dotyczące poboru paliwa gazowego:

Przewidywany termin rozpoczęcia poboru paliwa gazowego **Wrzesień - 2021**

Przewidywane łączne zapotrzebowanie na paliwo gazowe **910** m³/rok **9985** kWh /rok

Moc przyłączeniowa - maksymalna godzinowa możliwość odebrania paliwa gazowego: **9** m³/h

Rodzaj i ilość wszystkich urządzeń gazowych, które docelowo będą podłączone do przedmiotowej instalacji gazowej:

Urządzenie	Urządzenie istniejące / projektowane	Moc urządzenia [kW]	Liczba urządzeń	Łączna moc urządzeń [kW]
Kocioł centralnego ogrzewania	Istniejące	80	1	80
Razem				80

8. Oświadczenia:

Oświadczam, że do korzystania z nieruchomości / obiektu / lokalu wymienionej(go) powyżej posiadam tytuł prawny wynikający z: **Prawa własności**

W ramach wymienionego prawa mogę pobierać paliwo gazowe do urządzeń gazowych.

Jednocześnie:

- Zobowiązuję się do okazania na żądanie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do korzystania z przyłączonej(ego) nieruchomości / obiektu / lokalu.
- Przyjmuję do wiadomości, że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa, w szczególności odpowiedzialność finansową, również w przypadku roszczeń osób trzecich wobec Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., związanych z faktem zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej z osobą, która nie posiadała tytułu prawnego do określonej we wniosku nieruchomości / obiektu / lokalu, bądź zawarcia umowy nie ze wszystkimi osobami posiadającymi tytuł prawny do określonej(go) we wniosku nieruchomości / obiektu / lokalu.
- Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. o wszelkich zmianach w zakresie tytułu prawnego do nieruchomości / obiektu/lokalu określonej we wniosku, w szczególności o utracie tytułu prawnego, przy czym przyjmuję do wiadomości, iż brak przekazania takiej informacji może spowodować odpowiedzialność, w tym finansową, o której mowa powyżej
- Niniejszym oświadczam, że zamieszczone powyżej dane są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym oraz zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o ich zmianie.

9. Umowa o przyłączenie do sieci gazowej:

Jeżeli wniosek dotyczy wydania warunków przyłączenia dla nowo budowanego przyłącza gazowego, proszę określić preferowany moment zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej

W terminie późniejszym (konieczne będzie wypełnienie odrębnego wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej)

Przewidywany termin wykonania instalacji gazowej **Lipiec - 2021**

10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Administratorem zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSG Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iodo@psgaz.pl

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie zawartej umowy lub działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (RODO Art. 6, ust. 1, lit. b) w celu:

- określenia warunków przyłączenia do sieci gazowej i będą przechowywane do czasu realizacji usługi przyłączenia do sieci lub do momentu uzyskania informacji o zmianie osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości,
- realizacji usługi przyłączenia do sieci gazowej i usługi dystrybucji i będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa nałożonych na Administratora oraz dochodzenia roszczeń związanych z umową,
- obsługi skarg, reklamacji oraz zgłoszeń i będą przechowywane przez okres 3 lat od daty zakończenia sprawy, Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora (RODO Art. 6, ust. 1, lit. f) w celu:
 - prognozowania poboru oraz dokonywania analiz, koncepcji i strategii na potrzeby Spółki i zapewnienia właściwego poziomu świadczenia usługi i będą anonimizowane po opracowaniu produktu finalnego,
 - przeprowadzania czynności audytowych oraz kontrolnych i będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu czynności,
 - windykacji technicznej majątku oraz windykacji należności i realizacji zajęć wierzytelności i będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym należność została uregulowana.

Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom realizującym usługi przyłączenia, kancelariom prawnym, firmom doradczym, organom egzekucyjnym i dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości określenia warunków przyłączenia i realizacji przedmiotu umowy.

11. Sposób odbioru dokumentów dotyczących określenia warunków przyłączenia do sieci gazowej

Dokumenty zostaną przekazane elektronicznie za pośrednictwem Portalu Przyłączeniowego

12. Załączniki

Dodatkowe informacje

Mapa

Zdjęcie mapy.jpg

Urząd Gminy i Miasta Ozimek
Wnioskodawca

Data wysłania wniosku: 28 - Maj - 2020



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole
tel. 77 443 51 37 faks 77 443 52 42

Gazownia w Opolu
ul. Armii Krajowej 2A, 45-071 Opole
tel. 77 443 51 37 faks 77 443 52 29
e-mail: rg.opole@psgaz.pl

Urząd Gminy i Miasta Ozimek
ul. ks. Jana Dzierżona 4 b
46-040 Ozimek

Opole, 28.05.2020

Nasz znak: W255/0000069780/00001/2020/00000

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

*Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż 10 m³/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilości nie większej niż 25 m³/h.*

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.05.2020 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z p.zm.), wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny wysokometanowy symbol E
2. Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego): SZKOŁA PODSTAWOWA, adres: Krasiejów, ul. Szkolna 5 , nr działki: 1174/7
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Ogrzewanie pomieszczeń
4. Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie	Moc urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]	Moc urządzeń [kW]
Kocioł gazowy jednofunkcyjny	80	1	80
		Łączna moc [kW]	80

5. Dostawa i odbiór paliwa gazowego:
 - 5.1. Moc przyłączeniowa 9.0 [m³/h];
 - 5.2. Roczny odbiór paliwa gazowego: 2230 [m³/rok].
6. Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
 - 6.1. Gazociąg średniego ciśnienia.
 - 6.2. Materiał: PE100RC/11, DN 90 [mm]
 - 6.3. Lokalizacja: KRASIEJÓW SZKOLNA
7. Ciśnienie paliwa gazowego:
 - 7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100,00 [kPa] maksymalne: 350,00 [kPa]
 - 7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]

8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej w związku z przyłączeniem:

Ciśnienie	Materiał rodzaj, typ, typoszereg,	Średnica [mm]	Długość [m]
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej: brak.

9. Zakres i parametry techniczne budowy przyłącza (odcinka od gazociągu zasilającego do kurka głównego) służącego do przyłączenia instalacji gazowej znajdującej się w obiekcie Klienta:

Liczba przyłączy: 1 szt.

Ciśnienie	Moc przyłączeniowa [m ³ /h]	Materiał - rodzaj, typ, typoszereg	Średnica [mm]	Długość [m]	Granica własności i jej lokalizacja
średnie	9	Materiał Rura PE 100 RC SDR 11	32	42	Kurek główny w punkcie gazowym na zewnętrznej ścianie budynku

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy przyłącza gazowego:

Na włączeniu przyłącza gaz. DN32PE z gaz. DN 90PE śr/c, zaprojektować zawór odcinający DN32 szt.1

10. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

10.1. Miejsce dostawy i odbioru: szkoła podstawowa, adres: Krasiejów, ul. Szkolna 5, nr działki: 1174/7

10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego:

10.2.1. dla przyłącza o średnicy DN 32 [mm] i długości L= 42 [m] - na zewnętrznej ścianie budynku

10.3. Charakterystyka układu pomiarowego:

10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G6 - 1 [szt.], rozstaw króćców: 130 [mm], lokalizacja: W szafce gazowej, status urządzenia: projektowane

10.4. Wymagania dotyczące redukcji:

10.4.1. montaż urządzenia: o przepustowości do 10 [m³/h] - 1 [szt.], lokalizacja: w punkcie gazowym status urządzenia: projektowane

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączanego: zgodnie z pkt 9.

Szafka jest własnością Przedsiębiorstwa Gazowniczego i na nim spoczywa obowiązek jej zakupu montażu i konserwacji.

Do obowiązku właściciela obiektu należy przygotowanie miejsca, w którym zamontowana zostanie szafka gazowa.

12. Gazociąg/przyłącze/podziemne odcinki instalacji powinny być zaprojektowane i wykonane, w trybie określonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentację techniczną oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

13. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.

14. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta.

15. Dokumentację projektową należy uzgodnić we właściwej terytorialnie Gazowni, w zakresie rozwiązań technicznych budowy gazociągu/przyłącza oraz pomiaru paliwa gazowego.

16. Opłata za przyłączenie jest ustalana i pobierana w wysokości wynikającej z Taryfy obowiązującej w dniu zawarcia Umowy o przyłączenie.

17. Opłata za przyłączenie określona zostanie w Umowie o przyłączenie, stanowiącej podstawę do rozpoczęcia przez PSG sp. z o.o. Zakład w Opolu prac projektowych i budowlanych.

18. Szacunkowa wysokość opłaty za przyłączenie wynosi 3.989,72 zł netto plus podatek VAT, to jest łącznie 4.907,36 zł.

19. Zakres przyłączenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu określonego Prawem budowlanym, wykonanie przyłączenia, nadzór nad jego realizacją oraz włączenie do czynnej sieci gazowej oraz montaż gazomierza.

20. Przyłączane do sieci urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:

20.1. Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego.

20.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń.

- 20.3. Zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
21. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić po zawarciu Umowy o przyłączenie na pisemny wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z o.o. Zakład w Opolu zgód właścicieli działek, przez które przebiegać będzie gazociąg/przyłącze, będących we władaniu osób trzecich. Planowany termin realizacji przyłączenia 5 miesięcy od zawarcia umowy o przyłączenie.
22. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego należy ponownie wystąpić z Wnioskiem o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.
23. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od dnia ich wydania.
24. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
25. Klauzule:
- 25.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnętrznymi opracowaniami PSG sp. z o.o. Zakład w Opolu, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej, lub elektronicznej.
- 25.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o.
- 25.3. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.
- 25.4. PSG sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działanie Klienta związane z przyłączeniem, podjęte przed zawarciem Umowy o przyłączenie.
- 25.5. Jeżeli podmiot w ciągu 30 dni od dnia otrzymania Warunków przyłączenia nie wystąpi do PSG sp. z o.o. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przyłączenie, a zostały określone Warunki przyłączenia do Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji których niezbędne byłoby wykorzystanie tej samej przepustowości technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostały określone warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, które dotyczą obszaru pokrywającego się terytorialnie w całości lub części, PSG sp. z o.o. zawiera Umowy o przyłączenie z uwzględnieniem kolejności wpływu jednostronnie podpisanych przez wnioskodawcę projektów Umów o przyłączenie, w miarę istniejących warunków technicznych w szczególności wolnych Przepustowości technicznych Systemu dystrybucyjnego.
- 25.6. Zawarcie Umowy o przyłączenie podtrzymuje ważność Warunków przyłączenia.
- 25.7. Wniosek o zawarcie Umowy o przyłączenie oraz wzór Umowy o przyłączenie udostępniany jest na stronie internetowej PSG sp. z o.o. - www.psgaz.pl.
- 25.8. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje: brak.

L.p.	Obiekt	Numer POD	Kod kreskowy	Adres
1.	83415385	PL0033195138		Krasiejów, ul. Szkolna 5, dz. nr 1174/7,

PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument został zaakceptowany przez:
WOJCIECH BARAN, Spec. ds. Technicznych
Wygenerowany elektronicznie.
Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracował/a: Wojciech Baran

Otrzymują:

1. Klient
2. W255

ROK 2019

Krasiejów Szkoła 78 kW					
	Energia	Moc	Paliwo (m3)		Sprawność
	GJ		olej	wart. opał.	%
STYCZEŃ	107,95	0,05	3,385	35,8	89,08%
LUTY	80,64	0,05	2,539	35,8	88,72%
MARZEC	57,16	0,05	1,787	35,8	89,35%
KWIECIEŃ	37,00	0,05	1,168	35,8	88,49%
MAJ	23,45	0,05	0,751	35,8	87,22%
CZERWIEC		0,05		35,8	
LIPIEC		0,05		35,8	
SIERPIEŃ		0,05		35,8	
WRZESIEŃ		0,05		35,8	#DZIEL/0!
PAŹDZIERNIK	31,78	0,05	1,008	35,8	88,07%
LISTOPAD	61,00	0,05	1,914	35,8	89,02%
GRUDZIEŃ	85,85	0,05	2,716	35,8	88,29%
	484,83		15,268	35,80	88,70%

Cena oleju na dzień 27.10.2020 r 2,02 zł

Zużycie oleju opałowego 15268 litrów/rok

Wartość zużytego paliwa: **30841,36** Zł (netto)

--	--	--	--	--	--	--

Aby wyprodukować w kotle gazowym 484 GJ ciepła jakie potrzebuje Szkoła w Krasjowie, z uwzględnieniem sprawności kotłą potrzeba ok 15 000 m3 gazu ziemnego.

Wartość opałowa gazu ziemnego 36.30 GJ/m3

Współczynnik konwersji gazu 11.275 kWh/m3

Średnia cena kWh gazu ziemnego oferowana przez dostawców na dzień 27.10.2020 wynosi 0,10 zł/kWh

Wartość zużytego gazu dla Szkoły w Krasjowie: **16912,5** zł (NETTO)

Porównanie dotyczy tylko zakupu samego paliwa i ceny za paliwo. Trzeba dodać, że do wyliczonej ceny gazu będzie trzeba jeszcze doliczyć wszystkie opłaty za zamówioną moc oraz opłaty dystrybucyjne które znacząco wpłyną na wzrost ceny zakupu gazu.