

Strzelce Opolskie, 2020.05.12

GL.3.5.434.13.2020.HP

Pan Janusz Truch
Zakład Usług Inżynierskich
„MOSIN”
ul. Opolska 125 D
46-070 Domecko

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.04.2020 r., w sprawie uzgodnienia planowanej przebudowy istniejącego obiektu mostowego nad ciekim wodnym Białka, w miejscowości Grodziec, przedstawiam następującą opinię:


1. Działka nr 989/2, w obrębie Grodziec, pokryta jest śródlądowymi powierzchniowymi wodami płynącymi rzeki Białka i prawa właścicielskie w stosunku do przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn.zm.), wykonuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
2. Wnioskowane przekroczenie zlokalizowane jest w km 4+597 rzeki Białka. Cały ciek ma długość 8 km.
3. Przepust powinien pracować jako niezatopiony. Parametry przepustu należy ustalić na podstawie obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem, że światło przepustu powinno zapewnić swobodę przepływu miarodajnego $Q=2\%$, i z podniesieniem parametrów do wymaganych dla przepustu powyżej 10 m.
4. Dla proponowanego przez wnioskodawcę przekroju przepustu, w dokumentacji projektowej, na etapie pozwolenia wodnoprawnego, należy wykonać i przedstawić szczegółowe obliczenia hydrologiczne zlewni i obliczenia hydrauliczne przepustu.
5. Przy realizacji prac należy także umocnić dno i skarpy rzeki przed wlotem oraz za wylotem przepustu.
6. Prace w obrębie działki nr 989/2 należy prowadzić bez nadmiernego tamowania i ograniczania przepływu w korycie rzeki, a wszelkie uszkodzenia bezzwłocznie usuwać. Dopuszcza się wykonanie by-passa. Teren po zakończeniu prac należy uporządkować.
7. W czasie realizacji inwestycji oraz użytkowania obiektu, na działce rzeki nie należy składować materiałów budowlanych, odpadów oraz wykonywać działań, które mogłyby zanieczyścić wody płynące rzeki Białka.

8. O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, należy powiadomić Nadzór Wodny w Strzelcach Opolskich, ul. 1 Maja 59, 47-100 Strzelce Opolskie, z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem.
9. Należy wykonać inwentaryzację geodezyjną całego terenu zajętego pod budowlę z działki rzeki i zawrzeć umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na użytkowanie gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi.
10. Inwentaryzację geodezyjną przebudowy należy przekazać do Nadzoru Wodnego w Strzelcach Opolskich.
11. Na wykonanie przebudowy obiektu mostowego w związku z art. 389 pkt 6 i 9 ustawy Prawo Wodne, należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne, wydawane przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich, Zarządu Zlewni w Opolu, natomiast zgodnie z art. 397 ust. 6, organem właściwym miejscowo do przyjęcia wniosku, jest Kierownik Nadzoru Wodnego w Strzelcach Opolskich.
12. Niniejsze warunki realizacji przedsięwzięcia stanowią wyłącznie wstępną opinię i nie rozstrzygają o zakresie projektu budowlanego, jak również nie stanowią podstawy do dysponowania gruntem na cele budowlane. Odrębną zgodę należy uzyskać z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
13. Po uwzględnieniu powyższego, nie stwierdzam kolizji z naszymi interesami, jako administratora rzeki.

Za prawidłowość rozwiązań i zgodność z przepisami odrębnymi, w szczególności z zakresu prawa wodnego, budownictwa, ochrony środowiska, odpowiedzialność ponosi inwestor oraz projektant posiadający uprawnienia do projektowania w przewidzianej przepisami ustawy Prawo budowlane, specjalności budowlanej.

Z poważaniem

KIEROWNIK



Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a