

Adres do korespondencji:  
TAURON Dystrybucja Serwis S.A.  
ul. Lwowska 23  
40-389 Katowice



Opole, dn. 04.05.2020 r.

**Gmina Ozimek  
ul. Dzierżona 4b  
46-040 Ozimek**

TDS/NMG/2020-05-06/0000005.

Dotyczy : przyłączenia do sieci oświetlenia nowych latarni oświetlenia w m. Ozimek ul. Dębowa, Sosnowa, Modrzewiowa - rozbudowa oświetlenia gminnego.

Odpowiadając na złożony wniosek o określenie warunków przyłączenia w dniu 10.04.2020r. wyrażamy zgodę na przyłączenie do sieci nowych latarni oświetlenia o mocy wnioskowanej do 0,85 kW w ramach mocy istniejącej, bez konieczności zawierania umowy przyłączeniowej.

#### **I. Przy realizacji zadania należy spełnić następujące warunki:**

1. Miejscem przyłączenia do sieci będzie linia oświetlenia drogowego będzie słup nr 703 , zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN „Ozimek Piekarnia”, OPC 20771.
2. Miejscem rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych i granicą eksploatacji **pozostają zaciski prądowe linii oświetlenia drogowego na słupie nr 703 w kierunku nowo projektowanej instalacji.**
3. Zakres prac związany z przyłączaniem obiektu do sieci do wykonania przez **Wnioskodawcę:**
  - a) od istniejących **słupów sieci wydzielonej (własność UG słupy nr 136/1 – 136/7)** zaprojektować i wybudować odcinki linii kablowej YAKXS 4x35mm<sup>2</sup> zasilające projektowane latarnie, jako kontynuacja istniejącej sieci od ww słupów;
  - b) oprawy istniejące typu SOD wymienić na LED, nowe oprawy tego samego typu i mocy celem ujednoczenia;
  - c) na słupie 703 zabudować RSA ;
  - d) w zakresie zasilania opracować projekt techniczny – trasę oświetlenia ulicznego uzgodnić z zainteresowanymi instytucjami oraz uzyskać pozwolenie na jej budowę-zgłoszenie wydane przez właściwy urząd terenowy;
  - e) w przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Dokumentacji z wnioskiem z wnioskiem „Uzgodnienia Branżowe” o określenie warunków przebudowy tych urządzeń;
  - f) należy trwale jednolicie oznakować przyłączane elementy sieci:
    - sieć kablowa – opaski z typem kabla określające własność i rok budowy,
    - numery słupów nanieść na pasku koloru zielonego, zastosować nową ujednoczoną numerację słupów z oznaczeniem jako obcy i rokiem budowy (także w odniesieniu do tych przyłączonych w 2008r od 136/1 do 136/7).

- g) na cały zakres inwestycji określony w uzgodnieniu wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja Serwis S.A. kompletnego projektu technicznego, zaktualizowanego do istniejących warunków

**Projektowane odcinki linii kablowej wraz z latarniami od słupa 703 pozostaną na majątku Inwestora.**

## **II . Informacje dodatkowe**

1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien **wykonać we własnym zakresie**, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urządzeń elektroenergetycznych. Termin przyłączenia projektowanych elementów sieci uzgodnić z Jednostką Terenową Ozimek ul. Wyzwolenia 16.
2. Prace przyłączenia do sieci należy wykonać **metodą PPN**. Informujemy, że prace PPN na sieci będącej własnością TD S.A mogą wykonywać tylko osoby posiadające stosowne upoważnienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Przy wykonywaniu prac na sieci dystrybucyjnej nN Wykonawca – uprawniony elektryk zobowiązuje się do przestrzegania zapisów zawartych w „Instrukcji organizacji prac zespołów pracowników obcych przy urządzeniach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Opole.
3. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych odbiorców zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
4. Przyłączenie do sieci może nastąpić po pozytywnym sprawdzeniu technicznym wybudowanych urządzeń. W tym celu Inwestor zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o dokonanie sprawdzenia technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w załączniku nr 2A do „Wytycznych w sprawie odbiorów i sprawdzeń urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.”

***Niniejsze uzgodnienie traci ważność po upływie 2 lat od daty wystawienia***

Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Dystrybucja Serwis S.A.  
Biuro Obsługi Osob w Głównym  
  
Ludmiła Łapot

Kopia: NMG

Sprawę prowadzi: Ludmiła Łapot  
Tel. 516 110 744