

Starostwo Powiatowe w Opolu
Wydział Geodezji i Kartografii
-
Plac Wolności 7-8, 45-018 Opole
tel. 77 44 12 313, fax. -
email: podgik@powiatopolski.pl, www: -

ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniu 05.06.2020 r. w Opolu

Naradę przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2019 poz. 725 z późn. zm.), uwzględniając mapy na których sporządzono projekt, materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarządzających sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: **GK.6630.124.2020**

Przedmiot narady:

sieć kanalizacji deszczowej, sieć energetyczna, sieć teletechniczna, KRASIEJÓW, km1,4 dz. .89/4,102/4,94/4,104/7,71/4, 202/9,186/2,185/4.

Ozimek, km.4 dz. . 191/3,186/5,194/4,183/5, 202/9,186/2,185/4.

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna	Obręb	Arkusze	Działki
OZIMEK - MIASTO	0091 OZIMEK	4	183/5, 185/4, 186/2, 186/5, 191/3, 194/4, 202/9
OZIMEK - OBSZAR WIEJSKI	0079 KRASIEJÓW	1	102/4, 104/7, 71/4, 89/4, 94/4

Adres: KRASIEJÓW, km1,4 dz. .89/4,102/4,94/4,104/7,71/4, 202/9,186/2,185/4. Ozimek, km.4 dz. . 191/3,186/5,194/4,183/5, 202/9,186/2,185/4.

Wnioskodawca: DROGTOM mgr inż Tomasz Sokulski Biuro Usług Technicznych, ul. Chełmska 9/2, 45-401 OPOLE

Przewodniczący narady: Dorota Rosa

Stanowiska uczestników narady:

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej , Osoba reprezentująca: Dorota Rosa

Z uwagami:

1. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejącym, należy zachować normatywne wzajemne odległości, a roboty ziemne wykonywać ręcznie i pod nadzorem właściwych branż, powiadamiając pisemnie o terminie rozpoczęcia robót. W przypadku wystąpienia skrzyżowań projektowanego uzbrojenia, drogi, chodnika oraz innych budowli inżynierskich z istniejącymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, należy je zabezpieczyć rurami ochronnymi, zgodnie z obowiązującymi normami.
2. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do ochrony znajdujących się na terenie inwestycji – stałych znaków stabilizowanej osnowy geodezyjnej oraz punktów granicznych i ponosi odpowiedzialność karną za ich zniszczenie, usunięcie lub przemieszczenie.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu , Osoba reprezentująca: Piotr Urbaniak -elektronicznie

Bez uwag.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddz. w Opolu Wydział Dokumentacji OMD1-Opole , Osoba reprezentująca: Zbigniew Krystoń-elktronicznie

Z uwagami:

1. GK.6630.124.2020 – Krasiejów, kan. deszczowa, sieć energetyczna
1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
 - a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
 - b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabli zlokalizowanych przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Nowe Technologie Oddział w Opolu, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. Dokładne położenie istniejących kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).
8. Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba posiadająca uprawnienia do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Sp.oz.o Oddział w Świerklanach, Osoba reprezentująca: Iwona Pogoda - Gołaszewska-elektronicznie

Bez uwag.

NETIA S.A. , Osoba reprezentująca: Marek Perliński - elektronicznie

Z uwagami:

1. Witam.
Pani Doroto, zwracam się z prośbą o zapis uwagi jak poniżej dla tematu 124-Krasiejów, Ozimek (kan. deszczowa, eNN, sieć telekom.):
"Uzgodniono. zachować ostrożność, prace poprzedzić wykopami kontrolnymi; w zbliżeniu <3m prace ręcznie pod nadzorem branżowym (zgłoszenie na nadzory@netia.pl. 21 dni wcześniej). Miejsca kolizji zabezpieczyć rurami ochronnymi min. 0,5m poza obręb."

ORANGE Polska S.A. , Osoba reprezentująca: Arkadiusz Domalewski-elektronicznie

Z uwagami:

1. 124/2020 – zachować normatywna odległość w obrębie infrastruktury teletechnicznej prace ziemne wykonywać ręcznie pod nadzorem przedstawiciela Orange Polska

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Gazownia w Opolu , Osoba reprezentująca: Tadeusz Junik-elektronicznie

Bez uwag.

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1. Urząd Miasta i Gminy Ozimek
2. Starostwo Powiatowe Wydział Budownictwa
3. Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Spółka z o.o.
4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Antoniów k. Ozimka

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

Starostwo Powiatowe w Opolu Wydział Geodezji i Kartografii

Plac Wolności 7-8, 45-018 Opole
tel. 77 44 12 313, fax. - email: podgik@powiatopolski.pl, www: -

Z up. STAROSTY

RSK

(podpis przewodniczącego narady)

Załącznikiem do niniejszego protokołu jest część graficzna zawierająca propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.