



GMINA OZIMEK
siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
46 – 040 Ozimek
Ul. ks. Jana Dzierżona 4 b

ZZP.271.36.2021.AK

Ozimek, dnia 17.08.2021r.

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający Gmina Ozimek w odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

„Wymiana nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego „Orlik” przy ul. Częstochowskiej w Ozimku”

przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie 1. „Wnosimy o dopuszczenie nawierzchni PU typu zamawianego, które posiadają aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:20214;02 potwierdzające parametry zgodne z tą normą”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmienia zapisy w SWZ oraz w opisie przedmiotu zamówienia, dotyczące nawierzchni poliuretanowej na następujące:

Nawierzchnia składa się z 2 warstw. Dolna warstwa to mieszanka granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bez spoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Grubość warstwy ok. 8 mm.
Górna warstwa składa się z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bez spoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Grubość warstwy ok. 8 mm. Zgodnie z **normą PN EN 14877:2014-02**



GMINA OZIMEK, siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
ul. ks. J. Dzierżona 4 B, 46 – 040 Ozimek
tel. 77 46 22 800, fax. 77 46 22 811, www.ozimek.pl



Pytanie 2. „Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następnym:

b) przerwy w robotach spowodowanej niesprzyjającymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonanie robót, tj. intensywnymi opadami deszczu, ulewami, nawałnicami o wysokości opadów o wysokości powyżej 50mm/m² w okresie 1 tygodnia

Cytowany zapis jest niezrozumiałym ograniczeniem względem wymagań technologicznych dla przedmiotu zamówienia. Zamawiający określa własną definicję niekorzystnych warunków atmosferycznych ignorując obiektywne dla stron wymagania technologiczne narzucone przez producentów. Chodzi o ograniczenie jedynie do: *intensywnymi opadami deszczu, ulewami, nawałnicami o wysokości opadów o wysokości powyżej 50mm/m² w okresie 1 tygodnia.*

Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo np. jeśli wystąpią warunki atmosferyczne np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża względem punktu rosy, mokre podłoże, silny wiatr, które wg technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonanie a nie wpisują się w ograniczenia podane w projekcie umowy, to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy.

Zamawiający w sposób niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosić się do wymagań technologicznych dla elementów przedmiotu zamówienia jeśli wymaga aby został on wykonany w sposób zgodny z technologią. Zapis umowy jest niefortunny ponieważ wykonawca nie ma wpływu na warunki atmosferyczne.

Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne od wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć terminu realizacji – taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za czynniki od niego niezależne.

Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę ww. cytowanego zapisu ppkt. B na:

Przerwy w robotach spowodowanej niesprzyjającymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonanie robót zgodnie z wymogami technologicznymi.”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy umowy w §11 pkt.1 b)

Pytanie3: „SWZ podaje termin wykonania zamówienia do dnia przekazania placu budowy do 60 dni, natomiast zał. 1 podaje:

Przekazanie obiektu wraz z infrastrukturą towarzyszącą Inwestorowi do 60 dni od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 31.10.2021 roku

Proszę o potwierdzenie, że wiążący jest zapis SWZ.:

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że termin wykonania zadania to 60 dni od daty przekazania placu budowy.

Pytanie 4: „Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia PU ma być w kolorze ceglasto – czerwonym”

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 5: „W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej nawierzchni warstwy nawierzchni sportowej PU granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania





GMINA OZIMEK
siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
46 – 040 Ozimek
Ul. ks. Jana Dzierżona 4 b

ZZP.271.36.2021.AK

wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza stosowania granulatu z recyklingu.

Pytanie 6: „Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? Informacja jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ogłoszeniu o zamówieniu została podana wartość netto zamówienia w pkt. 4.1.5). Natomiast kwotę brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia, Zamawiający zgodnie z ustawą PZP art. 222 ust. 4, podaje przed otwarciem ofert.

Z poważaniem

BURMISTRZ OZIMKA

/-/ MIROSLAW WIESZOŁEK



GMINA OZIMEK, siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
ul. ks. J. Dzierżona 4 B, 46 – 040 Ozimek
tel. 77 46 22 800, fax. 77 46 22 811, www.ozimek.pl