



GMINA OZIMEK
siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
46 – 040 Ozimek
Ul. ks. Jana Dzierżona 4 b

ZZP.271.36.2021.AK

Ozimek, dnia 11.08.2021r.

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający Gmina Ozimek w odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

„Wymiana nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego „Orlik” przy ul. Częstochowskiej w Ozimku”

przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie 1. „Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących nawierzchni poliuretanowej. Informujemy, że nawierzchni typu natrysk oraz nawierzchnia 2S, to zupełnie inne technologie wykonania. Proszę o informację, czy nawierzchnia ma zostać wykonana jako dwuwarstwowa natryskowa 13 mm czy typu 2S, czyli 8 mm SBR i 8 mm EPDM. Przy wykonaniu nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszywa konieczne jest położenie wyrównującej warstwy ET. Proszę o weryfikację oraz potwierdzenie, że wymagane jest zastosowanie warstwy wyrównującej ET. „

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmienia zapisy w SWZ oraz opisie przedmiotu zamówienia, dotyczące nawierzchni poliuretanowej na następujące:

Wymagania dotyczące nawierzchni poliuretanowej:

Nawierzchnia typu 2s, o parametrach nie gorszych niż:

Grubość całkowita min. 16mm



GMINA OZIMEK, siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
ul. ks. J. Dzierżona 4 B, 46 – 040 Ozimek
tel. 77 46 22 800, fax. 77 46 22 811, www.ozimek.pl



GMINA OZIMEK
siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
46 – 040 Ozimek
Ul. ks. Jana Dzierżona 4 b

ZZP.271.36.2021.AK

Wytrzymałość na rozciąganie 0,4-0,5 Mpa
Wydłużenie przy zerwaniu 55-57 %
Amortyzacja wstrząsów (redukcja siły, 23st.C) 40-45%
Odształcenia pionowe (23st.C) 1,8-2,0mm
Odporność na zużycie przy ścieraniu 0,5-1,1
Opór poślizgu:
- nawierzchnia sucha 95-100
- nawierzchnia mokra 55-58
Odbicie piłki 95-100

Pytanie 2. „Czy w ślad za zapisami SWZ dokumenty charakteryzujące nawierzchnię należy dołączyć do oferty przetargowej?”

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, dotyczące systemu nawierzchni, które należy dołączyć do oferty:

- a) Kompletny raport z badań wykonanych przez niezależne, akredytowane przez IAAF laboratorium badające nawierzchnie sportowe.
- b) Aktualne badania na zgodność z normą PN EN 14877:2014-02 potwierdzające wymagane parametry nawierzchni.
- c) Certyfikat FIBA
- d) Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych.
- e) Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji w oryginale.
- f) Atest PZH dla nawierzchni lub dokument równoważny.
- g) Kompletny raport z badań na zgodność z ochroną środowiska-norma DIN 18035-6/2014-12 dotyczące zawartości metali ciężkich.
- h) Raport z badań na zawartość WWA.

Dokumenty charakteryzujące nawierzchnię pozwolą Zamawiającemu na ocenę zgodności oferty z dokumentacją przetargową oraz uchronią Zamawiającego przed próbą zastosowania produktów niezgodnych z dokumentacją na etapie realizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający na etapie składania ofert nie wymaga złożenia w/w dokumentów

Z poważaniem

BURMISTRZ OZIMKA

/-/ MIROSŁAW WIESZOŁEK



GMINA OZIMEK, siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
ul. ks. J. Dzierżona 4 B, 46 – 040 Ozimek
tel. 77 46 22 800, fax. 77 46 22 811, www.ozimek.pl