

ZZP.271.17.1.2022.AK

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający Gmina Ozimek w odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

### Rewitalizacja obiektów sportowych w Gminie Ozimek- etap I

#### Część nr 1 Remont nawierzchni sztucznego boiska trawiastego na kompleksie boisk Orlik w Ozimku

#### Część nr 2 Remont bieżni lekkoatletycznej na kompleksie boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku.

przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:  
Pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego

#### Pytanie 1

Zwracamy uwagę, iż brak jest jakiegokolwiek punktu odniesienia, z którego wynikałoby aby kształt włókna miał jakiegokolwiek znaczenie bądź wpływ na walory użytkowe, czy funkcjonalne przedmiotu zamówienia. Zarówno obowiązujące przepisy prawa, jak również norma europejska PN EN 15330 1, a także wymogi FIFA nie wprowadzają żadnych standardów odnośnie przekroju włókna, ani tym bardziej w żaden sposób nie wyróżniają wskazanej cechy jako mającej wpływ na walory użytkowe bądź funkcjonalne nawierzchni syntetycznych. Chcielibyśmy zaznaczyć, iż producenci stosują, różne kształty włókna tj. S, C, V, Caro, diament, soczewka, X, romb, itp. Kształt włókna pozostaje również bez jakiegokolwiek znaczenia i nie jest w ogóle zauważalny gołym okiem. Znaczenie ma natomiast, żeby włókno było wzmocnione rdzeniem, gdyż czyni on włókno stabilnym, bardziej wytrzymałym i odpornym na załamania i otarcia. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu trawy o dowolnym kształcie włókna z zastrzeżeniem, że włókno będzie wzmocnione rdzeniem stabilizującym.

#### Odpowiedź:

**Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie do przetargu trawy o dowolnym kształcie włókna z zastrzeżeniem, że włókno będzie wzmocnione rdzeniem stabilizującym o profilu diamentu.**

#### Pytanie 2

W celu zwiększenia konkurencyjności prosimy o poszerzenie oferty o posiadanie statusu FIFA Licensed Producer. Zwracamy uwagę, że wszystkie trawy oferowane przez licencjonowanego jak również preferowanego przez FIFA producenta mogą uzyskać certyfikat FIFA. Wszystkie trawy sztuczne są weryfikowane przez autoryzowane przez FIFA laboratoria, czego efektem są raporty z badań, a posiadanie statusu producenta licencjonowanego przez FIFA jest wystarczającym gwarantem jakości oferowanych produktów. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego przedstawienia aktualnego certyfikatu potwierdzającego posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) lub FIFA LICENSED PRODUCER (FLP).

#### Odpowiedź:

**Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania**

---

**równoważnego przedstawienia aktualnego certyfikatu potwierdzającego posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERED PRODUCER (FPP) lub FIFA LICENSED PRODUCER (FLP).**

Pytanie 3

Wśród dokumentów Zamawiający wymaga, aby włókno oferowanej trawy było zgodne z rozporządzeniem REACH 1907/2006. Dokument ten nie odnosi się do nawierzchni z trawy syntetycznej. Dotyczy natomiast nawierzchni wykonywanej z poliuretanu, która zawiera związki chemiczne, w tym klej. W przypadku nawierzchni z trawy syntetycznej takie badania i normy nie obowiązują. Dla nawierzchni z trawy syntetycznej dokumentem potwierdzającym, że jest produktem bezpiecznym jest posiadanie przez trawę atestu PZH. Wnosimy zatem o usunięcie wymogu aby włókno oferowanej trawy zgodne z rozporządzeniem REACH 1907/2006.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie wymogu aby włókno oferowanej trawy było zgodne z rozporządzeniem REACH 1907/2006.**

Pytanie 4

Wnosimy o wykreślenie wymogu przedstawienia, że włókno oferowanej trawy spełnia wymagania normy EN 71-3:2019-7 Część 3: Migracja określonych pierwiastków”. Pragniemy zauważyć, że wymagana norma odnosi się do zabawek, które w tym postępowaniu nie występują. Powyższy przetarg dotyczy remontu boiska piłkarskiego, a więc norma ta nie obowiązuje. Zatem wymaganie dokumentu, którego nie dotyczy postępowanie jest bezcelowe.

W związku z powyższym proszę o wykreślenie wymagania, że włókno oferowanej trawy spełnia wymagania normy EN 71-3:2019-7 Część 3: Migracja określonych pierwiastków”.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wymagania, że włókno oferowanej trawy syntetycznej spełnia wymagania normy EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek – Część 3: Migracja określonych pierwiastków.**

Pytanie 6

„Wysyłając pytania do producentów nawierzchni poliuretanowych w tym zagranicznych, wszyscy stwierdzili, że tak sformułowane wymagania spełnia jedynie jeden system CONIPUR SP. w taki sposób projektant jak również zamawiający wspiera jednego producenta nawierzchni, tym samym ograniczając ilość firm mogących wystartować w tym postępowaniu. Przedstawiciel firmy CONICA udostępnia swój system firmom, które na stałe z nim współpracują. Prosimy o zmianę wymogów w taki sposób aby inne produkty również mogły wziąć udział w zamówieniu i nie chodzi o zmniejszenie wymogów bo inni producenci w wielu aspektach mają lepsze parametry systemów, jedynie o określenie wymogów w taki sposób aby zapewnić uczciwą konkurencję.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia.**

Pytanie 7

W związku z opisem parametrów w sposób ograniczający liczbę oferentów, którzy mogliby przystąpić do złożenia oferty, wnosimy o stosowną korektę i dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych zamawianego typu

---

(natrysk), posiadających parametry zgodne z obowiązującą normą oraz posiadające przez zamawiającego dokumenty

**Odpowiedź:**

**Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia.**

Pytanie 8

Proszę o potwierdzenie wymaganego przez Zamawiającego koloru nawierzchni.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zastosowanie nawierzchni w kolorze niebieskim**

Z poważaniem