

Opis band systemowych

Bandy samo - przymrażalne o wysokości 1,2 m do użytku w sezonie zimowym

Konstrukcja band musi być wykonana z aluminium z wypełnieniem z płyt PEHD o grubości 6mm.

W miejscu narażonym na uszkodzenia mechaniczne za pomocą łyżew zamontowana musi być listwa okopowa z polietylenu w kolorze żółtym o wys. ok. 20 cm i grubości 10 mm w sposób zapewniający sztywność. W górnej części bandy lodowiska należy zamontować pochwyty (wykończenie górne) w kolorze niebieskim. Komplet band musi zawierać bramę wjazdową dla urządzenia do konserwacji i pielęgnacji lodu oraz 2 bramki wejściową i wyjściową o szer. min 0,9m. Promień w narożnikach bandy musi się mieścić w parametrze 4,5m - 5,0 m. Długość jednego modułu musi wynosić – 2,0 m.

Bandy dostarczane muszą być jako gotowe moduły w celu szybkiego montażu. Każdy poszczególny moduł za pośrednictwem śrub musi być łączony na zewnętrznych pionowych profilach w miejscach przygotowanych otworów. Ponadto dla zwiększenia stabilności dolnej części bandy (w miejscu połączenia elementów pionowych ze stopką) montowane muszą być do płyty montażowe przymrażalne