



GMINA OZIMEK
siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
46 – 040 Ozimek
Ul. ks. Jana Dzierżona 4 b
www.ozimek.pl
e – mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
tel. (+48)77/46-22-800 fax.(+48)77/46-22-811

Ozimek dnia, 30.01.2024r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA III

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający Gmina Ozimek w odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

„Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia- etap II ”

Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:
Pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego

Pytanie 1

Nawiązując do pytania nr 1 oraz odpowiedzi do pytania nr 1 - wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia z dnia 16.01.2024r., w związku z powyższym w przedmiarach w pozycjach przedmiarowych o wartości 0 należy również wycenić te pozycję?

Odpowiedź:

Jeśli w wartościach pomiarowych została wartość 0, to znaczy że nie ma takich robót i nie należy ich wliczać, można zostawić pozycje zerowe – wartości zostały uwzględnione ze względu na wcześniejszy pierwszy etap realizacji inwestycji

Pytanie 2

W przedmiarach (branża kanalizacji deszczowej) różnice w pozycjach przedmiarowych:
pozycja 1 - roboty pomiarowe - zawiera długość rur średnicy DN400 146,5 m
pozycja 39 - próba szczelności dla średnicy DN400 - zawiera długość 146,5m
pozycja 38 - kanały z rur PEHD łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm rury PE SN8 - zawiera
długość 222,5m

Zatem, która długość kanalizacji deszczowej jest prawidłowa?
Analogiczna sytuacja występuje dla rur średnic fi315 oraz fi200.

Odpowiedź:

W pozycji 1 i 39 wartość 146,50m jest prawidłowa - Próba szczelności i roboty pomiarowe są takie same bo wlicza się na długości również długość (średnicę) studni .



GMINA OZIMEK
siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
46 – 040 Ozimek
Ul. ks. Jana Dzierżona 4 b
www.ozimek.pl
e – mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
tel. (+48)77/46-22-800 fax.(+48)77/46-22-811

Pozycja 38 - przedmiar był korygowany i w pozycji 38 powinna znajdować się wartość 138,1m – błędnie wpisano wartość 222,5 m. Dzisiaj zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania poprawione przedmiary.

/-/ Mirosław Wieszołek
Burmistrz Ozimka