



Opole dn. 15.09.2023 r.

ZN.5183.364.2023.MK

Gmina Ozimek  
ul. Ks. Jana Dzierżona 4B  
46-040 Ozimek  
na ręce pełnomocnika:  
Pani Jadwiga Bartnik  
ul. Szarych Szeregów 64/14  
45-285 Opole

Odpowiadając na wniosek z dnia 21.07.2023 r. w sprawie wydania zaleceń konserwatorskich do rewaloryzacji elewacji w budynku dworca kolejowego przy ul. Kolejowej w Ozimku, ujętym w gminnej ewidencji zabytków, na podstawie art. 27 *Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* przedstawiam następujące zalecenia konserwatorskie określające zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w przedmiotowym zabytku:

1. Dopuszcza się ocieplenie elewacji budynku płytami styropianowymi wykończonymi płytkami klinkierowymi pod warunkiem zastosowania materiału ceramicznego wysokiej jakości, o naturalnej fakturze i kolorze cegły i zróżnicowanych odcieniach płytek oraz pod warunkiem zrekonstruowania detalu architektonicznego zgodnie ze stanem pierwotnym widocznym na archiwalnych fotografiach.
2. Należy przywrócić formę otworów okiennych i drzwiowych zwieńczonych łukiem oraz formę i podziały stolarek zgodnie z archiwalnymi fotografiami (należy prawidłowo odwzorować formę łuku - nie dopuszcza się zaślepienia przestrzeni pod łukiem). Zalecane jest zastosowanie drewnianych okien i drzwi (poza stalowymi bramami do magazynów).
3. Z uwagi na planowaną znaczną grubość ocieplenia elewacji stolarki okienne i drzwiowe należy przesunąć w kierunku lica elewacji w celu zachowania istniejącej głębokości osadzenia w otworze po wykonaniu ocieplenia.
4. Należy wydłużyć okapy dachowe zgodnie ze stanem widocznym na archiwalnych fotografiach.
5. Uwagi do przedłożonego projektu rekonstrukcji dekoracji architektonicznej: listwy wykonane w tynku wieńczące otwory okienne należy umieścić wyłącznie nad

otworami prostokątnymi i osadzić na wysokości górnej krawędzi otworów, obramienia otworów okiennych i drzwiowych należy wykonać w cegle, gzyms profilowany nad głównym wejściem należy poprowadzić na całej szerokości elewacji.



OPOLSKI WOJEWÓDZKI  
KONSERWATOR ZABYTKÓW

*Elżbieta Molak*