

Wrocław, 26.09.2023 r.  
OS4-Os3f-552/427/2023

**Gmina Ozimek  
Urząd Miasta i Gminy  
ul. ks. Jana Dzierżona 4B  
46-040 Ozimek**

**Dotyczy: Uzgodnienie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy budynku dworca PKP w Ozimku dz. nr 412/7 km 7 wraz z budową szamba, podłączeniem go do w/w budynku i pochylnią dla osób niepełnosprawnych.**

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na Państwa wystąpienie z dnia 31.07.2023r., PGE Energetyka Kolejowa S.A., uzgadnia dokumentacji projektowej remontu i przebudowy budynku dworca PKP w Ozimku dz. nr 412/7 km 7 wraz z budową szamba, podłączeniem go do w/w budynku i pochylnią dla osób niepełnosprawnych z następującymi uwagami:

1. W budynku dworca PKP Ozimek posiadamy infrastrukturę elektroenergetyczną nN. Istniejące linie kablowe własności PGE Energetyka Kolejowa S.A. wchodzące do dworca należy wyprowadzić do nowo zabudowanego złącza przed budynkiem remontowanego obiektu. W złączu przewidzieć miejsce na istniejące układy pomiarowe, istniejących odbiorców przełączyć na nowe złącze. Na działce nr 412/7 pomiędzy dworcem a torami kolejowymi mogą jednak znajdować się czynne kable, nie ujęte w ewidencji i nie naniesione na posiadaną przez nas dokumentację. Konieczne jest więc dokładne sprawdzenie obecności kabli w terenie przed rozpoczęciem prac. Należy również w razie konieczności zlecić nadzór nad pracami do PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. Obszar Serwisowy Zachodni, ul. Paczkowska 26, 50-503 Wrocław.
2. Przed rozpoczęciem robót w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należy opracować Harmonogram robót i sporządzić Regulamin wyłączenia napięcia z PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. Obszar Serwisowy Zachodni, ul. Paczkowska 26, 50-503 Wrocław.
3. W przypadku konieczności przebudowy naszych urządzeń elektroenergetycznych Inwestor:
  - a) zawrze Umowę o usunięcie kolizji z PGE Energetyka Kolejowa S.A,

- b) opracuje dokumentację wykonawczą wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prowadzenia i wykonania robót wymaganych Prawem Budowlanym którą należy uzgodnić z PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o., Obszar Serwisowy Zachodni.
4. PGE Energetyka Kolejowa S.A. zastrzega sobie prawo odbioru technicznego przed zasypaniem wykonanych skrzyżowań i zbliżeń z naszą siecią elektroenergetyczną. Termin odbioru należy uzgodnić z wyprzedzeniem co najmniej dwudniowym
  5. Za wszelkie ewentualne straty spółki PGE Energetyka Kolejowa S.A. wynikłe podczas robót obciążony finansowo będzie wykonawca robót lub inwestor. Dotyczy to zarówno kosztów usunięcia awarii jak i też kosztów odszkodowań na rzecz klientów PGE Energetyka Kolejowa S.A. za powstałe przerwy w świadczeniu usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej.
  6. Wszelkie niezidentyfikowane kable lub inne urządzenia elektroenergetyczne odkryte podczas prac należy traktować jako czynne i zgłosić do Organu wydającego uzgodnienie.
  7. Wykonawca robót na 14 dni (roboczych) przed rozpoczęciem prac pisemnie powiadomi PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o., Obszar Serwisowy Zachodni powołując się na niniejsze uzgodnienie.

Uzgodnienie jest ważne na okres dwóch lat od daty jego wydania. Jednocześnie informujemy, że w/w uzgodnienie należy traktować jako uzgodnienie z zakresu urządzeń energetycznych stanowiących własność PGE Energetyka Kolejowa S.A.

Z poważaniem:  
Zastępca Dyrektora Obszaru  
Paweł Smidoda

W załączeniu:

1. Mapa – 1 szt.
2. Faktura VAT – 1 szt.