

Rewitalizacja Wyspy Rehdanz'a w Ozimku

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027, Priorytet 10 - Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego, Działanie 10.02 - Rewitalizacja na obszarach miejskich

Nr umowy o dofinansowanie: FEOP.10.02-12.00-0010/24 z dnia 17.12.2025 r.

Nr postępowania: ZZP.271.1.2026.KM

Ozimek, dnia 26.01.2026 r.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający Gmina Ozimek w odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

Rewitalizacja Wyspy Rehdanz'a w Ozimku

przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:**Pytanie 1**

Czy Zamawiający potwierdza, że dla elementów realizowanych na zewnątrz, narażonych na oddziaływanie warunków atmosferycznych, okresowe zawilgocenie oraz kontakt z gruntem, właściwą klasą użytkowania jest klasa 4 (C4) zgodnie z normą PN-EN 335?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza, aby wymagania trwałościowe dla elementów realizowanych w klasie użytkowania C4 były spełnione poprzez naturalną odporność biologiczną materiału, zgodnie z klasyfikacją PN-EN 350, bez konieczności stosowania chemicznej impregnacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem przedstawienia odpowiednich certyfikatów, dokumentów potwierdzających i zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 3

Czy Zamawiający potwierdza, że materiały o naturalnej trwałości biologicznej klasy 1 wg PN-EN 350, przeznaczone do pracy w klasie użytkowania C4 wg PN-EN 335, spełniają wymagania trwałościowe i eksploatacyjne wynikające z PFU?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż aby potwierdzić, potrzebne jest przedstawienie odpowiednich certyfikatów lub badań potwierdzających wymagania trwałościowe i eksploatacyjne.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań materiałowych równoważnych (w tym innych niż stalowe lub betonowe) dla elementów takich jak ogrodzenia, elementy małej architektury, obrzeża i elementy separujące, pod warunkiem spełnienia wymagań funkcjonalnych, bezpieczeństwa i trwałości zgodnie z obowiązującymi normami?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem akceptacji zamawiającego na etapie projektowym, po przedstawieniu wszystkich koniecznych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań funkcjonalnych, bezpieczeństwa i trwałości zgodnie z obowiązującymi normami

Pytanie 5

Mając na uwadze koszty utrzymania obiektu po zakończeniu okresu gwarancyjnego, czy Zamawiający dopuszcza rozwiązania materiałowe, których trwałość wynika z naturalnych właściwości materiału oraz klasyfikacji normowej, a nie z powłok ochronnych wymagających okresowego odnawiania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem akceptacji zamawiającego na etapie projektowym, po przedstawieniu wszystkich koniecznych dokumentów potwierdzających trwałość materiałów.

Z poważaniem

BURMISTRZ OZIMKA

/-/ MIROSŁAW WIESZOŁEK